



Zestaw
certyfikowanego
wyłącznika p.poż.

- Wypust oświetlenia
- Oprawa LED 38 W IP68, 4000K, 5150 lm
- Oprawa LED 38 W IP44, 4000K, 4850 lm
- Plafondiera LED 25 W, 4000K, 3010 lm z czujką ruchu i portem nadajnika oświetlenia
- Oprawa klatkowa LED 3W 1h z pilotem
- Oprawa awaryjna LED 3W 1h
- Czujka ruchu sterowana oświetleniem
- Plafondiera LED 25 W, 4000K, 3010 lm
- Główny wyłącznik 1-fazowy IP22
- Główny wyłącznik 1-fazowy IP44
- Przełącznik podłączający przewody i kabel
- Główny RTV końcówka
- Przełącznik PVP

NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. U. m2
0.1	KOMUNIKACJA	TERAKOTA	90.95
0.2	PRALNIA, SUSZARNIA	TERAKOTA	28.42
0.3	POM. TECHNICZNE	TERAKOTA	7.60
0.4	MIESZKANIE - 1	TERAKOTA	24.25
0.5	MIESZKANIE - 2	TERAKOTA	24.25
0.5a	ŁAZIENKA	TERAKOTA	5.88
0.6	MIESZKANIE - 3	TERAKOTA	24.25
0.6a	ŁAZIENKA	TERAKOTA	5.88
0.7	MIESZKANIE - 4	TERAKOTA	24.25
0.7a	ŁAZIENKA	TERAKOTA	5.88
0.8	POM. GOSPODARCZE	TERAKOTA	7.35
0.9	WIEŻEL CIEPŁY	TERAKOTA	6.74
0.10	POKÓJ DZIENNEGO POBYTU	TERAKOTA	104.10
0.11	MIESZKANIE - 5	TERAKOTA	24.25
0.11a	ŁAZIENKA	TERAKOTA	5.88
0.12	MIESZKANIE - 6	TERAKOTA	21.24
0.12a	ŁAZIENKA	TERAKOTA	5.88
0.13	POM. SPOŁECZNE DLA KADRY WSP.	TERAKOTA	21.60
0.13a	ŁAZIENKA	TERAKOTA	4.93
0.14	POM. SPOŁECZNE DLA KADRY WSP.	TERAKOTA	11.32
0.15	W.C.	TERAKOTA	3.00
0.16	SZATNIA	TERAKOTA	5.07
R A Z E M:			468.85

TEMAT:
BUDYNEK MIESZKANY DLA OSOB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - WSM

SPECJALNOŚĆ:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ADRES:
58-200 DZIERŻONIÓW, UL. PARKOWA
DZ. NR 826, OBR. CENTRUM

INWESTOR:
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSOB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ KOŁO W DZIERŻONIOWIE
DZIERŻONIÓW, UL. ŚWIDNICKA 26

B10

Budownictwa

Krzysztof Bednarczyk

58-200 Dzierżoniów

ul. Brzozowa 10

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

PROJEKTANT :
ZBIGNIEW ZIEJA
267 / D05 / 05

TYTUŁ RYSUNKU:
INSTALACJA EL. PARTER

DATA : 10.03.2025 r.

NR RYSUNKU
E-1

SKALA:
1:100