



TEMAT:
BUDYNEK MIESZKANY DLA OSOB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - WSM

SPECJALNOŚĆ:
BUDOWLANA

ADRES:
58-200 DZIERŻONIÓW, UL. PARKOWA
DZ. NR 826, OBR. CENTRUM

INWESTOR :
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ KOŁO W DZIERŻONIOWIE
DZIERŻONIÓW, UL. ŚWIDNICKA 26

B/O Biuro Obsługi
Budownictwa
Krzysztof Bednarczyk
58-200 Dzierżoniów
ul. Brzozowa 10

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

PROJEKTANT :
JACEK KRAWCZYŃSKI
NR UPRAWNIENI: DOŚ/0419/PWBS/17

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY :
MAREK MALESPA
NR UPRAWNIENI: 118/DOŚ/13

TYTUŁ RYSUNKU :
RZUT PARTERU - INST. C.O.

DATA : 11.08.2025 r.

SKALA : 1:100

NR RYSUNKU

IS-03

UWAGI:

- Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzić wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.
- Instalację C.O. wykonać z rur PEX/AL/PEX łączonych poprzez kształtki zaciskowe.
- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymagana dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej EI ścian i stropów tego pomieszczenia. W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne.
- Przed zamówieniem materiałów wymiary grzejników zweryfikować na budowie.

LEGENDA:

- instalacja ogrzewcza – projektowana – zasilanie grzejników
- instalacja ogrzewcza – projektowana – magistralna

tp.rci 24
Q.riw 273
zapotrzebowanie na moc ciepłą
temperatura w pomieszczeniu

pion.c.o. Cx
dnxx projektowany pion C.O.

xxKV-xx-xx projektowany grzejnik płytowy

grz. łazienkowy
H=1,5 m L=0,6 m projektowany grzejnik łazienkowy

NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. U. m2
0.1	KOMUNIKACJA	TERAKOTA	90,95
0.2	PRALNIA, SUSZARNIA	TERAKOTA	28,42
0.3	POM. TECHNICZNE	TERAKOTA	7,60
0.4	MIESZKANIE - 1	TERAKOTA	24,25
0.4a	ŁAZIENKA	TERAKOTA	5,88
0.5	MIESZKANIE - 2	TERAKOTA	24,25
0.5a	ŁAZIENKA	TERAKOTA	5,88
0.6	MIESZKANIE - 3	TERAKOTA	24,25
0.6a	ŁAZIENKA	TERAKOTA	5,88
0.7	MIESZKANIE - 4	TERAKOTA	24,25
0.7a	ŁAZIENKA	TERAKOTA	5,88
0.8	POM. GOSPODARCZE	TERAKOTA	7,35
0.9	WĘZEL CIEPLNY	TERAKOTA	6,74
0.10	POKÓJ DZIENNEGO POBYTU	TERAKOTA	104,10
0.11	MIESZKANIE - 5	TERAKOTA	24,25
0.11a	ŁAZIENKA	TERAKOTA	5,88
0.12	MIESZKANIE - 6	TERAKOTA	21,24
0.12a	ŁAZIENKA	TERAKOTA	5,88
0.13	POM. SOCJALNE DLA KADRY WSP.	TERAKOTA	21,60
0.13a	ŁAZIENKA	TERAKOTA	4,93
0.14	POM. SOCJALNE DLA KADRY WSP.	TERAKOTA	11,32
0.15	W.C.	TERAKOTA	3,00
0.16	SZATNIA	TERAKOTA	5,07